

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«26» сентября 2022 г., 78230061000203648273 / 2023050672

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области

(указываются наименование контрольного (надзорного) органа и, при необходимости, его территориального органа)

«28» июля 2023 г., 14 час. 30 мин. № 2307/004-47/61-П/ВП

(дата и время составления предписания)

г. Волхов, ул. Вали Годубевой, д. 4

(место составления предписания)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «11» июля 2023 г., № 2307/004-47/61-П/ВП, учетный номер проверки 78230061000203648273 / 2023050672.

(указывается ссылка на решение или иное документальное основание контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора,

(наименование вида государственного контроля (надзора) вида муниципального контроля и, если применимо, с указанием вида федерального государственного контроля (надзора) регионального государственного контроля (надзора) муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Бегбаева Софья Алексеевна – инспектор Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

2. Бровцин Антон Вадимович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

3. Царегородцев Ян Вячеславович – старший инспектор отделения НДЦПР отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

4. Рассохин Николай Сергеевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) до имени инспектора (инспекторов в том числе рук жандармских групп и подразделений) государственного (муниципального) пожарного надзора. При наличии инспекторов (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки – также инспекторы (инспекторы) Указываются (указываются) если это (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указываются объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Ленинградская, р-н Волховский, г Волхов, ул Александра Лукьянова, Дом 5

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) находящихся иных объектов контроля в отношении которых проводится выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Волховский многопрофильный техникум» ИНН 4702002101, адрес регистрации юридического лица: обл Ленинградская, р-н Волховский, г Волхов, пр-кт Кировский, Дом 34

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) и гражданство или наименование организации, их индивидуальные номера (идентификационные) в адрес организации (ее филиалов, представительств) с указанием структурных подразделений) ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «26» июля 2023 года, 15 час. 00 мин.

по «28» июля 2023 года, 15 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки – также дата и время фактического окончания выездной проверки, при этом указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Допущено применение отделочного материала для покрытия стен, на путях эвакуации 1 этажа (левое крыло общего коридора) с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г2, В2, Д3, Т2 (не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для покрытия стен - краска)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 6, Глава: 30, Статья: 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование
Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону

Срок устранения нарушения:
01.04.2024
2. Допущено применение отделочного материала для покрытия стен, на путях эвакуации 2 этажа (общий коридор) с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г2, В2, Д3, Т2 (не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для покрытия стен - краска)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 6, Глава: 30, Статья: 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование
Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону

Срок устранения нарушения:
01.04.2024
3. Допущено применение отделочного материала для покрытия стен, на путях эвакуации 3 этажа (общий коридор) с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г2, В2, Д3, Т2 (не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для покрытия стен - краска)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 6, Глава: 30, Статья: 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование
Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону

Срок устранения нарушения:
01.04.2024
4. Допущено применение отделочного материала для покрытия стен, на путях эвакуации 4 этажа (общий коридор) с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г2, В2, Д3, Т2 (не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для покрытия стен - краска)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 6, Глава: 30, Статья: 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование
Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону

Срок устранения нарушения:
01.04.2024
5. Системы автоматической пожарной сигнализации на 1-м этаже общего коридора находятся в неисправном состоянии (отсутствует сигнал оповещения при запуске системы в ручном режиме)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований и технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности

дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

01.04.2024

6. Отсутствуют системы автоматической пожарной сигнализации на 2-м этаже общего коридора

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт. 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

01.04.2024

7. Эвакуационный выход на 1-м этаже правого крыла заблокирован (отсутствует возможность открытия двери вручную изнутри)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт. 26. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибулей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

Срок устранения нарушения:

01.04.2024

8. На 2-м этаже общедоступного коридора, допущено захламление путей эвакуации (мебель)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт. 27. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств, б) размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в прямых, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир; в) устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов), сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования

Срок устранения нарушения:

01.04.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования нормативного правового акта и его структурной единицы), которым установлено нарушение обязательного требования с указанием наименования нарушителя обязательного требования), требования со ссылкой на разрешительный документ, с указанием реквизитов разрешительных документов, требования документов, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, действующего в предмете выездной проверки, срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Бровцин Антон Вадимович

(до даты формирования инициалы руководителя, и, в частности, руководителя органа государственного контроля (надзора) органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

Гнедов Артем Алексеевич - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору), телефон: 88136370416, e-mail: ondvohov@47.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно по которому принят предписание, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении выездной проверки:

А.В. Баткина

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного руководителя иного должностного лица (уполномоченной представительницы юридического лица или владельца иного предпринимателя, ознакомленного с предписанием))

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

